



Maromme, le 18/06/2019

## **TRAVAUX DE REHABILITATION A LA CRECHE F. DOLTO**

### **Complément d'informations sur le LOT 6 Revêtement de sol :**

Les plinthes seront en sapin hauteur 70

Le revêtement de sol sera U3 P3 en dalles ou lés

La sous-couche amortissante sera suffisamment phonique (Dortoir bébés en rez-de-chaussée)